



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

скачано с сайта <https://www.38abc.ru/> в
ознакомительных целях не для документов

О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 6501-4 от «08» августа 2025г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Индивидуальный предприниматель Болотов Константин Харталович**

Емельяна Югова ул., д.3, Иркутск г., Иркутская обл., 664080 (фактическое местоположение лаборатории находится по адресу: Парковая 14-я ул., д.8, пом.8/5, вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Измайлово, Москва, 105203) зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
3. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Испытание устройств АВР.
7. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
8. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
9. Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ.
10. Измерение напряжения прикосновения и шага.
11. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения.
12. Проверка устройств молниезащиты.
13. Испытание масляных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
14. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
15. Испытание электродвигателей переменного тока.
16. Испытание КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 10 кВ.
17. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 10 кВ и мощностью до и выше 1,6 МВА.
18. Испытание воздушных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.

19. Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 10 кВ.
20. Испытание сборных и соединительных шин.
21. Испытание вакуумных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
22. Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов).
23. Испытание негерметичных разъединителей и ограничителей перенапряжения.
24. Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением до 10 кВ.
25. Испытание трубчатых разрядников.
26. Испытание вводов и проходных изоляторов в ЭУ напряжением до 10 кВ.
27. Испытание воздушных линий электропередач напряжением выше 1 кВ.
28. Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 10 кВ.
30. Измерение удельного сопротивления грунта.
31. Испытание трансформаторного масла.
32. Испытание электрозащитных средств.

Свидетельство выдано на основании протокола № 29-ЭЛ от «08» августа 2025г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 29.11.2023г. № ПР-200-175-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «08» августа 2028г.

Председатель комиссии
М.П.

Н.В. Телегин

